

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00298

(номер сертификата соответствия)

029347

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «САНПРОФ-УФА».

Адрес: 450077, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Коммунистическая, дом 128/4.

ОГРН: 1140280005898. Телефон +73472737891, факс +73472737891, адрес электронной почты: info@sunprof-ufa.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «САНПРОФ-УФА».

Адрес: 450095, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Чебоксарская, дом 21/1.

ОГРН: 1140280005898. Телефон +73472737891, факс +73472737891.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, к.3, пом.1.

Телефон 8(499) 995-17-50, факс 8(499) 995-17-50, адрес электронной почты:

experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ

ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

огнестойкий стеклопакет марки «СПД 44 FireClass EI45/EW45», толщиной 44 мм (производства ООО «Технологии стекла», ТУ 5923-003-36421094-2016); глухое заполнение - сэндвич многослойный общей толщиной 44 мм, состоящий из 4-х гипсокартонных листов ГКЛ толщиной 9,5 мм, плотностью 800 кг/м<sup>3</sup> (производства ООО «Фоника Гипс», ГОСТ 6266-97), облицованных тремя стальными листами с обеих сторон, толщиной 1 мм; выпускаемые по ТУ 25.11.23-004-22665838-2018 «Перегородки из алюминиевых профилей противопожарные с пределом огнестойкости EIW 45». Серийный выпуск.

Перегородки противопожарные светопрозрачные типа ППСА-45 с каркасом, выполненным из алюминиевых профилей системы «ALUTECH», типа «ALT FR76» (производства ООО «АЛЮМИНТЕХНО», ГОСТ 22233-2001), глубина сечения профиля 76 мм, с

комбинированным заполнением технологических полостей, светопрозрачное заполнение -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные.

Светопрозрачные ограждающие конструкции и

заполнения проемов. Метод испытаний на

огнестойкость». Предел огнестойкости EIW 45.

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

25.11.23.119

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИ18-12-10/1 от 10.12.2018 г., ИЛ ООО «ЭкспертТест», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС

RU.OC05.СМК.00850 от 12.03.2018 г. по 12.03.2021 г., выданный ОС ООО

«ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC05.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.12.2018 по 10.12.2023**



**Руководитель**  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

**Эксперт (эксперты)**  
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Скокова

С.Л. Волкорезов